

Atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros, keitimo ir išmontavimo tvarkos aprašas

I. Bendrosios nuostatos

1. Vandens vartotojų įrenginiai geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribose prijungiami prie uždarnosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ (toliau bendrovė) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.
2. Bendrovės vartotojams ar abonentams tiekiamas geriamas vanduo ir priimamos nuotekos tik sudarius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo viešąją sutartį.
3. Šiame apraše naudojamos sąvokos:
 - 3.1. **vartotojas** – fizinis asmuo, sudaręs vandens tiekimo ir (arba) nuotekų šalinimo sutartį su vandens tiekėju ir (arba) nuotekų šalintoju, aprūpinamas vandeniu iš vandentiekio ir (arba) suleidžiantis nuotekas į nuotakyną;
 - 3.2. **abonentas** – juridinis asmuo, sudaręs vandens tiekimo ir (arba) nuotekų šalinimo sutartį su vandens tiekėju ir (arba) nuotekų šalintoju, aprūpinamas vandeniu iš vandentiekio ir (arba) suleidžiantis nuotekas į nuotakyną;
 - 3.3. **naujas vartotojas** – asmuo, jungiantis savo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius prie bendrovei nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros;
 - 3.4. **nuotekų išvadas** – pirma nuotekų vamzdyno atkarpa, jungianti vartotojo pastato ar teritorijos nuotekų tvarkymo įrenginius, nuotekų išleidimo komunikacijas su geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra;
 - 3.5. **vandentiekio įvadas** – pirma geriamojo vandens tiekimo vamzdyno atkarpa, jungianti pagal vandens tekėjimo kryptį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą su vartotojo pastato ar teritorijos geriamojo vandens naudojimo įrenginiais ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingomis komunikacijomis;
 - 3.6. **vandens apskaitos mazgas (VAM)** – pastato (arba lauko) vandentiekio dalis, kurioje sumontuota armatūra ir matavimo prietaisai, skirti vartojamo vandens kiekiui matuoti ir tikrinti;
 - 3.7. **geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešoji sutartis** – geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutartis, kurią viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas teisės aktų nustatyta tvarka privalo sudaryti su visais besikreipiančiais asmenimis.
 - 3.8. **geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo bei nuotekų priėmimo riba** – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų priėmimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo (naudojamo) turto riba, (vandentiekio šulinys, sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadas) ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma (naudojama) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūra, kurioje geriamojo vandens tiekėjas perduoda saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį abonentui ar vartotojui ir priima išleidžiamas nuotekas iš abonto (ar) vartotojo.

4. Kitos šiuose nuostatuose naudojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų priėmimo viešosios sutartys sudaromos, keičiamos ir nutraukiamos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėmis sąlygomis.
6. Geriamojo vandens tiekimo viešoji sutartis, esant bendrajai tinklų nuo įvado į vidaus sistemas nuosavybei, sudaroma su juridiniu asmeniu ar fiziniu asmeniu, turinčiu bendrosios nuosavybės savininkų įgaliojimus jiems atstovauti sprendžiant visus sutartinius, taip pat vartojimo ir apmokėjimo klausimus su tiekėju. Visos sutartys turi būti sudarytos taip, kad už visą pateiktą ir apskaitytą įvade vandenį ir išleistas nuotekas būtų mokama neatsižvelgiant į jo paskirstymo ir apskaitos būdus vidaus tinkluose.
7. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-06-23 įsakymu Nr. D1-500 patvirtintais „Dėl naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimais (TAR., 2015-06-23 Nr.10488), (toliau – reikalavimai); 2006-07-13 Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (žin.,2014 , Nr. XII-939); Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr.32-788 su vėlesniais pakeitimais); Statybos techniniu reglamentu STR1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“; LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr.D1-826 patvirtintu; Statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (žin.,2002, Nr.54-2150; 2013, Nr.131-6709); Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas (žin., 2010, Nr.116-5947); Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-629 (žin., 2007, Nr.17-637); kitais norminiais aktais.

II. Atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų įrengimas

8. Atsiskaitomieji suvartoto geriamojo vandens apskaitos prietaisai įrengiami vandens apskaitos mazguose, kurie įrengiami dažniausiai ant vandentiekio įvado vandens pirkimo – pardavimo vietose ties nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo (naudojamo) turto riba (vandentiekio šulinys, sklypo riba ar statinio arba daugiabučio namo įvadas, atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategoriją), jungiančia bendrovės nuosavybei priklausančią tinklą su bet kurios kitos nuosavybės tinklu, o sunaudoto geriamojo vandens apskaita vykdoma pagal atsiskaitymo už geriamąjį vandenį tvarkos aprašą.
9. Vandens apskaitos mazgas (VAM), vadovaujantis reglamento STR 2.07.01.:2003 69 p. reikalavimais, gali būti įrengtas pastate, kuriam tiekiamas vanduo arba už jo ribų (pvz., vandentiekio šulinyje). VAM turi būti įrengiamas specialiai tam skirtoje, prie artimiausios (lauko vandentiekiiui) išorinės sienos esančioje ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5 C. Vandentiekio šuliniuose įrengiamų VAM skaitiklių rodmenys turi būti perduodami į antžeminį skaitymo punktą. Šuliniai su VAM ir rodmenų skaitymo punktai turi būti įrengiami ne privačioje teritorijoje, o ties užstatymo riba.
10. VAM įrengiami ir eksploatuojami abonto (vartotojo) lėšomis. Atskiru abonto (vartotojo) prašymu bendrovės atstovai gali atlikti VAM įrenginių (sklendžių, vamzdynų, čiaupų ir kt.) montavimo, keitimo ir remonto darbus, pagal bendrovėje patvirtintus įkainius, abonto (vartotojo) lėšomis. Už atliktus mokamus darbus bendrovės atstovas išrašo darbų atlikimo aktą dviem egzemplioriais. Vienas darbų atlikimo akto egzempliorius paliekamas abonentui (vartotojui).
11. Vandens skaitikliai turi būti parinkti taip, kad jų pralaidumas ir matavimo ribos užtikrintų vandens vartotojų maksimalius, vidutinius ir minimalius poreikius ir atitiktų leistinas matavimo paklaidas.

12. Suvartoto VAM ir jo įrengimo vieta turi būti prieinamas bendrovės įgaliotiems atstovams bei tinklo savininkui ar jo įgaliotam asmeniui apžiūrai nedelsiant ir bet kuriuo paros metu.
13. Visi atsiskaitymui naudojami apskaitos prietaisai turi būti metrologiškai patikrinti ir turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.
14. Jei abonentų (vartotojų) tinkle yra priešgaisrinių įrenginių, visa uždaromoji armatūra ant linijų, apeinančių atsiskaitomojo vandens apskaitos prietaisus, turi būti patikimai uždaryta ir užplombuota bendrovės abonentinės tarnybos, surašant su vartotoju apsaugos ir atsakomybės aktą.
15. Priešgaisriniai įrenginiai papildomam slėgiui kelti gaisro gesinimo metu neturi sudaryti slėgio kritimo vandentiekio įvade ir skirstomajame tinkle žemiau 5 m vandens stulpo.
16. Jei vandentiekio objekte, kuris per vandentiekio įvadą yra prijungiamas prie bendrovės skirstomojo tinklo, yra numatyta gaisrų gesinimo geriamuoju vandeniu sistema, jos išbandymas ir priėmimas naudoti vykdomas dalyvaujant bendrovės ir priešgaisrinės apsaugos atstovams, vadovaujantis techninėmis sąlygomis ir projekciniais sprendimais.
17. Įvadinį vandens skaitiklį bendrovė abonentui (vartotojui) suteikia nemokamai. Bendrovė atsako už apskaitos prietaiso matavimų tikslumą taip kaip reikalauja LR metrologijos įstatymas.
18. Abonentas (vartotojas) teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis turi teisę įsirengti ir eksploatuoti geriamojo vandens apskaitos prietaisą, kurio paskirtis būtų nustatyti sunaudoto geriamojo vandens kiekį abonto (vartotojo) padaliniuose. Šiuo atveju abonentas (vartotojas) atsiskaito pagal pirminio (įvadinio) apskaitos prietaiso rodmenis.
19. Esant poreikiui, kai bendrovės darbuotojams kyla įtarimų, kad vartotojo (abonto) suvartoto geriamojo vandens kiekis neatitinka išleidžiamų nuotekų kiekiui, bendrovė savo lėšomis ant vartotojo (abonto) išleidėjo gali įrengti išleidžiamų nuotekų apskaitos prietaisą, apie tai informuodama vartotoją (abonentą).
20. Bendrovė abonentui (vartotojui) leidžia įsirengti daugiau nei vieną atsiskaitomąjį vandens apskaitos prietaisą.

III. Atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų priežiūra ir keitimas

21. Abonentas (vartotojas) užtikrina abonto (vartotojo) patalpose ir (ar) teritorijoje esančių šalto vandens apskaitos prietaisų saugų naudojimą ir per 24 valandas praneša bendrovei tel. 8 440 73008 apie šalto vandens apskaitos prietaisų gedimus, plombų ar kitokius pažeidimus.
22. Bendrovės atstovai gali atlikti neeilinę šalto vandens apskaitos prietaiso metrologinę patikrą, jeigu abonentas (vartotojas) įtaria, kad naudojamas apskaitos prietaisas neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Jei patikrinus nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinėje patikroje patirtas tiekėjo sąnaudas per 10 dienų nuo tiekėjo sąskaitos pateikimo turi apmokėti abonentas (vartotojas).
23. Abonentas (vartotojas) privalo leisti tiekėjo atstovams įeiti į gyvenamąsias patalpas ar bendrojo naudojimo patalpas ir sudaryti sąlygas pakeisti apskaitos prietaisus, patikrinti apskaitos prietaisų rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas ir techninę būklę.
 - 23.1. atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, pateikusį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, nuo 8 iki 20 valandos į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą) įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka

sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma ta diena, kurią abonentas ar vartotojas informuoja, kad atsisako įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena po to, kai pasibaigia registruotame laiške nurodytas terminas) suvartoto geriamojo vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka.

23.2. registruoto laiško gavimo data laikoma ta diena, kurią Abonentas ar Vartotojas pasirašo pašto darbuotojo pateiktame lape, kuriuo jam įteikiamas laiškas. Jeigu Abonentas ar Vartotojas atsisako pasirašyti pašto darbuotojo pateiktame lape arba nepasiima registruoto laiško, registruotas laiškas laikomas gautu praėjus 60 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo Vartotojui ar Abonentui.

23.3. jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, atlikdamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, nustato, kad atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas sugadintas, pažeistas, nustato požymių, rodančių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis arba fizinis ar juridinis asmuo savavališkai prijungė nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2007, Nr. 5-173, Nr.161-7645), 49, 50 punktuose nurodytu būdu bendrovės atstovui supildant patikrinimo aktą dviem egzemplioriais.

23.4. Jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, atlikdamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, negali patekti į abonentui (vartotojui) priklausančią patalpą, kurioje sumontuotas vandens apskaitos prietaisas, o prietaiso metrologinė patikra yra pasibaigusi ir abonentas (vartotojas) yra nepasiekiamas (išvykęs, neatsako į siunčiamus registruotus laiškus, kuriuose nurodyta, dėl kokios priežasties bendrovės atstovai nori patekti prie atsiskaitomojo prietaiso), abonentas (vartotojas) už bendrovės patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal bendrovės apskaičiuotą vidutinį vandens suvartojimą (normą).

24. Vartotojų vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros terminas yra 6 metai. Abonentų – 2 metai.

IV. Atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų išmontavimas

25. Sumontuotus atsiskaitomuosius vandens apskaitos prietaisus išmontuoti gali tik bendrovės atstovai. Abonentui (vartotojui) savavališkai išmontavus atsiskaitomąjį vandens apskaitos prietaisą gresia bauda pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnį 3 punktą.

26. Abonentas (vartotojas) norėdamas išmontuoti vandens apskaitos prietaisą, esantį jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose, turi kreiptis į bendrovę raštu, kuriame nurodoma, dėl kokios priežasties turi būti išmontuojamas atsiskaitomasis vandens apskaitos prietaisas. Jei abonentas (vartotojas) išsikelia, likviduojasi, bendrovei turi būti parašomas prašymas dėl viešosios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties nutraukimo. Sutartis nutraukiama ir pardavimo kaina neskaičiuojama tik tuo atveju, jei bendrovės atstovai atjungia vandens tiekimą, išmontuoja

atsiskaitomąjį vandens apskaitos prietaisą (prietaisus) ir surašo vandens tiekimo sustabdymo darbų atlikimo aktą dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius lieka abonentai (vartotojui). Už vandens tiekimo sustabdymą abonentas (vartotojas) atsiskaito pagal bendrovėje patvirtintus įkainius.