



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„SKUODO VANDENYS“  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL SKUODO NUGELEŽINIMO STOTIES FILTRŲ PRAPLOVIMO METU  
SUNAUDOJAMO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO IR REGISTRAVIMO**

2019 m. kovo 14 d. Nr. V1-28  
Skuodas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D-629, Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 10 skyriaus 49 ir 50 straipsniais ir siekdamas, kad Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų metu sunaudojamo vandens kiekis būtų apskaičiuojamas tinkamai:

1. T v i r t i n u:

1.1. Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų registravimo žurnalą (pridedama);

1.2. Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų metu sunaudoto vandens kiekio per mėnesį paskaičiavimo aktą (pridedama).

2. N u r o d a u:

2.1. suvirintojui-remontininkui Kaziiui Gelvinauskui vykdyti nugeležinimo filtrų praplovimo darbus ir pildyti Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų registravimo žurnalą;

2.2. vyriausiajam inžinieriui Algirdui Miliauskui tikrinti Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų registravimo žurnalą;

2.3. vyresniajam kontrolieriui Rimantui Ereminui kiekvieną mėnesį paskaičiuoti Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų metu sunaudojamo vandens kiekį kubinio metro tikslumu, pildant Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų metu sunaudoto vandens kiekio per mėnesį paskaičiavimo aktą.

3. P a v e d u administratorei-sekretorei Ingai Gliožerytei su įsakymu supažindinti vyr. inžinierių Algirdą Miliauską, vyresn. kontrolierių Rimantą Ereminą, ekologą Povilą Stakauską, kontrolierę Jūratę Viskontienę ir suvirintoją-remontininką Kazį Gelvinauską.

Direktorius

Susipažinau:

Algirdas Miliauskas  
2019-03-14

Rimantas Ereminas  
2019-03-14

Hubertas Valbasas

Jūratė Viskontie  
2019-03-14

# UAB „SKUODO VANDENYS“

TVIRTINU  
Direktorius

(parašas)  
Hubertas Valbasas

Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų metu sunaudoto vandens kiekio per mėnesį paskaičiavimo

## AKTAS

\_\_\_\_\_ (data)

Ataskaitinis mėnuo: \_\_\_\_\_

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 10 skyriaus 49 ir 50 straipsniais, **suvartoto vandens kiekis** nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu vandentiekio vamzdyno skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą per visą nustatytą pažeidimo laikotarpį, pagal formulę:

$Q = \pi D^2 / 4 \times v \times l$ , kur

Q – sunaudoto vandens kiekis, kub. metrai;

$\pi$  – pi, matematinė konstanta –3,14;

D – vamzdyno diametras, metrai;

v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;

l – Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų registro žurnale užfiksuota filtrų plovimų trukmė per mėnesį, sekundėmis.

l = \_\_\_\_\_ s.

$Q = 3,14 \times 0,01 / 4 \times 0,35 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^3$

Per ataskaitinį mėnesį Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų metu sunaudoto vandens kiekis yra		m <sup>3</sup>
--	--	----------------

Paskaičiavo

\_\_\_\_\_  
(Pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

